

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
1	GX-B1328/20-5-25022	2025. 3. 2	本次共检绝缘手套22只， 22只绝缘手套合格。	
2	GX-B1328/20-5-25023	2025. 3. 2	本次共检绝缘靴22只，22 只绝缘靴合格。	
3	GX-B1328/20-5-25024	2025. 3. 2	本次共检验电器12支，12 支验电器合格。	

4	GX-B1328/20-5-25025	2025. 3. 2	本次共检携带式接地和接地短路装置7套，7套携带式接地和接地短路装置合格。	
5	GX-B1310/21-5-25021	2025. 3. 2	符合标准要求。	
6	GX-B1310/21-5-25022	2025. 3. 2	符合标准要求。	

7	GX-B1310/21-5-25023	2025. 3. 2	符合标准要求。	
8	GX-B1310/21-5-25024	2025. 3. 2	符合标准要求。	
9	GX-B1310/21-5-25025	2025. 3. 2	符合标准要求。	

10	GX-B1310/21-5-25026	2025. 3. 2	符合标准要求。	 2025/02/24
11	GX-B1310/21-5-25027	2025. 3. 2	符合标准要求。	 2025/02/24
12	GX-B1310/21-5-25028	2025. 3. 2	符合标准要求。	 2025/02/24


13	GX-B1310/21-5-25029	2025. 3. 2	符合标准要求。		
14	GX-B1310/21-5-25030	2025. 3. 2	符合标准要求。		
15	GX-B1312/20-5-25016~25017	2025/3/2	本次共检电力变压器 2台，2台电力变压器所检 项目合格。		

16	GX-B1312/20-5-25010~25015	2025/3/2	本次共检防爆干式变压器6台，6台防爆干式变压器所检项目合格。	
17	GX-B1329/21-5-25001~25022	2025/3/2	本次共检氧化锌避雷器22组，22组所检项目合格。	
18	GX-B1321/20-5-25029~25040	2025/3/2	本次共检电力电缆12条，12条电力电缆所检项目合格。	

19	GX-B1321/20-5-25041~25045	2025/3/2	本次共检电力电缆5条，5条电力电缆所检项目合格。	
20	GX-B1323/21-5-25006~25009	2025. 03. 02	本次共检三相交流电动机4台，4台三相交流电动机所检项目合格。	
21	GX-B1495/20-5-25033~25057	2025. 03. 02	本次共检高压开关柜25台，25台高压开关柜所检项目合格。	

22	GX-B1312/20-5-25004~25007	2025. 3. 3	本次共检煤矿用防爆干式变压器4台，4台煤矿用防爆干式变压器所检项目合格。	
23	GX-B1312/20-5-25008~25009	2025. 3. 3	本次共检电力变压器2台，2台电力变压器所检项目合格。	
24	GX-B1321/20-5-25007~25017	2025. 3. 3	本次共检电力电缆11条，11条电力电缆所检项目合格。	

25	GX-B1321/20-5-25018~25028	2025. 3. 3	本次共检电力电缆11条， 11条电力电缆所检项目合格。		
26	GX-B1328/20-5-25018	2025. 3. 3	本次共检携带式接地和接 地短路装置8套，8套携带 式接地和接地短路装置合 格。		
27	GX-B1328/20-5-25019	2025. 3. 3	本次共检验电器4套，4套 验电器合格。		

28	GX-B1323/21-5-25001~25005	2025. 3. 4	所检项目合格。	
29	GX-B1495/20-5-25013~25032	2025. 3. 3	本次共检高压开关柜 20台，20台高压开关柜所 检项目合格。	
30	GX-B1328/20-5-25020	2025. 3. 4	本次共检绝缘手套20只， 20只绝缘手套合格。	

31	GX-B1328/20-5-25021	2025. 3. 4	本次共检绝缘靴20只，20只绝缘靴合格。	
32	GX-B1328/20-5-25026	2025. 3. 6	本次共检绝缘手套27只，27只绝缘手套合格。。	
33	GX-B1328/20-5-25027	2025. 3. 6	本次共检绝缘靴27只，27只绝缘靴合格。	

34	GX-B1329/21-5-25023~25037	2025. 3. 5	本次共检氧化锌避雷器15组，15组所检项目合格。	
----	---------------------------	------------	--------------------------	---







