


序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
53	GX-B1404/20-7-25010	2025/5/23	所检电网谐波电压总谐波畸变率、各次谐波电压含有率、谐波电流符合GB/T 14549-1993《电能质量 公用电网谐波》要求。	
54	GX-B1404/20-7-25011	2025/5/23	所检电网谐波电压总谐波畸变率、各次谐波电压含有率、谐波电流符合GB/T 14549-1993《电能质量 公用电网谐波》要求。	
55	GX-B1404/20-7-25012	2025/5/23	所检电网谐波电压总谐波畸变率、各次谐波电压含有率、谐波电流符合GB/T 14549-1993《电能质量 公用电网谐波》要求。	

56	GX-B1404/20-7-25013	2025/5/23	所检电网谐波电压总谐波畸变率、各次谐波电压含有率、谐波电流符合GB/T 14549-1993《电能质量 公用电网谐波》要求。			
57	GX-B1323/21-7-25059~25061	2025. 5. 23	所检项目合格。		